




**Materialstärken:**

Mantelblech: 4,0 mm
Klöpperböden: 5,0 mm

**Materialstärken sind nicht dargestellt!**

**Betriebsangaben:**

**Behälter:**

| | | |
|---|---|---|
| Nennvolumen: | 3.810 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 3,0 | bar |
| Prüfdruck (PT): | 4,5 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 95 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser | |
| Gewicht: | 635 | kg |
| Werkstoff: | S235JR+AR | |
| Korrosionsschutz: | innen roh, außen beschichtet | |

**Glattrohr-Wärmetauscher unten:**

| | | |
|---|---|---|
| Übertragungsfläche: | 5,4 | m² |
| Inhalt: | 33,9 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 16,0 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 110 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser/Glykol | |
| Werkstoff: | S235JR+AR | |

**Glattrohr-Wärmetauscher oben:**

| | | |
|---|---|---|
| Übertragungsfläche: | 3,8 | m² |
| Inhalt: | 24,0 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 16,0 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 110 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser/Glykol | |
| Werkstoff: | S235JR+AR | |

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

| Gezeichnet: | Datum: | Maßstab: |
|---|---|---|
| Julian Klier | 01.09.2016 | M 1:20 |

**Pufferspeicher Typ PR-2 4000**

Art-Nr. PR2.4000