

Kombinationstabellen

Inneneinheiten



M40-36FN8-Q

Inneneinheiten				Nennkälteleistung (kW)				Kälteleistung gesamt (kW)			Leistungsaufnahme gesamt (kW)			SEER	Effizienz- klasse
Raum A	Raum B	Raum C	Raum D	Raum A	Raum B	Raum C	Raum D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.		
27	—	—	—	2,50	—	—	—	1,58	2,50	3,20	0,45	0,78	0,97	—	—
35	—	—	—	3,50	—	—	—	1,58	3,50	3,90	0,45	1,09	1,31	—	—
53	—	—	—	5,00	—	—	—	1,79	5,00	6,50	0,58	1,56	1,79	—	—
27	27	—	—	2,65	2,65	—	—	2,21	5,30	6,83	0,62	1,65	2,45	4,8	B
27	35	—	—	2,57	3,43	—	—	2,21	6,00	7,35	0,62	1,87	2,62	4,8	B
27	53	—	—	2,50	5,00	—	—	2,21	7,50	9,45	0,62	2,34	2,94	4,8	B
35	35	—	—	3,50	3,50	—	—	2,21	7,00	7,88	0,62	2,18	2,78	4,8	B
35	53	—	—	3,40	5,10	—	—	2,21	8,50	9,88	0,62	2,65	2,94	4,8	B
53	53	—	—	5,00	5,00	—	—	2,21	10,00	10,50	0,62	3,12	3,27	4,8	B
27	27	27	—	2,50	2,50	2,50	—	2,84	7,50	9,98	0,79	2,34	3,43	5,1	A
27	27	35	—	2,55	2,55	3,40	—	2,84	8,50	10,50	0,79	2,65	3,43	5,1	A
27	27	53	—	2,50	2,50	5,00	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
27	35	35	—	2,59	3,45	3,45	—	2,84	9,50	11,55	0,79	2,96	3,60	5,1	A
27	35	53	—	2,31	3,08	4,62	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
27	53	53	—	2,00	4,00	4,00	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
35	35	35	—	3,33	3,33	3,33	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
35	35	53	—	2,86	2,86	4,29	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
35	53	53	—	2,50	3,75	3,75	—	2,84	10,00	11,55	0,79	3,12	3,60	5,1	A
27	27	27	27	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	27	27	35	2,42	2,42	2,42	3,23	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	27	27	53	2,10	2,10	2,10	4,20	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	27	35	35	2,25	2,25	3,00	3,00	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	27	35	53	1,97	1,97	2,63	3,94	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	35	35	35	2,10	2,80	2,80	2,80	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
27	35	35	53	1,85	2,47	2,47	3,71	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A
35	35	35	35	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	0,88	3,27	4,25	5,2	A

Inneneinheiten				Nennheizleistung (kW)				Heizleistung gesamt (kW)			Leistungsaufnahme gesamt (kW)			SCOP	Effizienz- klasse
Raum A	Raum B	Raum C	Raum D	Raum A	Raum B	Raum C	Raum D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.		
27	—	—	—	3,00	—	—	—	1,80	3,00	3,20	0,45	0,83	1,04	—	—
35	—	—	—	3,80	—	—	—	1,80	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	—	—
53	—	—	—	5,60	—	—	—	2,04	5,60	7,00	0,55	1,55	1,78	—	—
27	27	—	—	3,00	3,00	—	—	2,52	6,00	7,80	0,63	1,65	2,48	3,5	A
27	35	—	—	3,00	4,00	—	—	2,52	7,00	8,40	0,63	1,93	2,64	3,5	A
27	53	—	—	2,93	5,87	—	—	2,52	8,80	10,80	0,63	2,43	2,98	3,4	A
35	35	—	—	3,75	3,75	—	—	2,52	7,50	9,00	0,63	2,07	2,81	3,5	A
35	53	—	—	3,76	5,64	—	—	2,52	9,40	11,40	0,63	2,60	2,98	3,4	A
53	53	—	—	5,50	5,50	—	—	2,52	11,00	12,00	0,63	3,05	3,31	3,6	A
27	27	27	—	3,33	3,33	3,33	—	3,24	10,00	13,20	0,79	2,75	3,47	3,6	A
27	27	35	—	3,30	3,30	4,40	—	3,24	11,00	13,20	0,79	3,03	3,47	3,6	A
27	27	53	—	2,88	2,88	5,75	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,6	A
27	35	35	—	3,14	4,18	4,18	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,6	A
27	35	53	—	2,65	3,54	5,31	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,6	A
27	53	53	—	2,30	4,60	4,60	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,6	A
35	35	35	—	3,83	3,83	3,83	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,6	A
35	35	53	—	3,29	3,29	4,93	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,6	A
35	53	53	—	2,88	4,31	4,31	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,6	A
27	27	27	27	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	27	27	35	2,77	2,77	2,77	3,69	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	27	27	53	2,40	2,40	2,40	4,80	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	27	35	35	2,57	2,57	3,43	3,43	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	27	35	53	2,25	2,25	3,00	4,50	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	35	35	35	2,40	3,20	3,20	3,20	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
27	35	35	53	2,12	2,82	2,82	4,24	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A
35	35	35	35	3,00	3,00	3,0	3,00	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,8	A