



Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie),
Hudcova 56b, 621 00 Brno, Tschechische Republik

ZERTIFIKAT

Nummer: **B-30-01014-09**

Hersteller: ŽDB GROUP a.s.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín, Tschechische Republik

Identifikationsnummer: 26877091

Erzeugnisse: Warmwasser-Gliederkessel aus Gusseisen (für Betrieb mit Brenner mit Ventilator) für Heizöl extra leicht

Typenbezeichnung: VIADRUS U 22 Nx₁

Handelsbezeichnung: VIADRUS HERCULES U 22
Die Spezifikation der Varianten und der Typenschlüssel sind auf Seite 2 aufgeführt

Bei diesen Erzeugnissen wurde die Zertifizierung im Sinne des § 10 Gesetz Nr. 22/1997 Slg., über technische Anforderungen an Produkte und über die Änderung einiger Gesetze, in der Fassung der späteren Änderungen und Ergänzungen, durchgeführt. Die Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie bescheinigt mit diesem Zertifikat, dass bei dem Prüfstück der gegenständlichen Erzeugnisse die Konformität seiner Eigenschaften mit den anwendbaren Anforderungen von

ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 303-1:1999, ČSN EN 303-2:1999,
ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-102:2007
und der Regierungsverordnung Nr. 148/2006 Slg.

festgestellt wurde. Die Erfüllung dieser Anforderungen gilt als Erfüllung der Grundanforderungen der Regierungsverordnung Nr. 163/2002 Slg., in der Fassung der späteren Änderungen und Ergänzungen.

Das Zertifikat wurde aufgrund des durch die Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. ausgestellten Abschlussprotokolls über die Ersttypenprüfung Nr. 30-10432 vom 2009-10-30 erteilt. Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats ist durch die Gültigkeitsdauer des Abschlussprotokolls über die Ersttypenprüfung eingeschränkt, d.h. bis 2011-10-31.

Die Regeln für die Verfügung über das Zertifikat sind auf der 2. Seite aufgeführt.

Brno 2009-10-30




Dipl.-Ing. Jiří Rozsival
stellvertretender Direktor

B-30-01014-09, Seite 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

Spezifikation der Varianten und Typenschlüssel:

Kesseltyp		Nennleistung	Anzahl Glieder	Verwendeter Brenner Bentone	Gewicht des Kessels
VIADRUS U 22 Nx ₁	VIADRUS U 22 N3	17,7 kW	3	B 10	232 kg
	VIADRUS U 22 N4	23,3 kW	4	B 10	268 kg
	VIADRUS U 22 N5	29,1 kW	5	B 10	304kg
	VIADRUS U 22 N6	34,9 kW	6	B 20	342 kg
	VIADRUS U 22 N7	40,7 kW	7	B 20	380 kg
	VIADRUS U 22 N8	46,5 kW	8	B 20	418 kg
	VIADRUS U 22 N9	52,3 kW	9	B 20	456 kg
	VIADRUS U 22 N0	58,1 kW	10	B 20	494 kg

Legende zur Kesselbezeichnung:

- N bedeutet den bestimmten Brennstoff Heizöl extra leicht
- x₁ (Zahl hinter dem Buchstaben „N“) bedeutet die Anzahl der Glieder, wobei 0 10 Glieder bedeutet

REGELN FÜR DIE VERFÜGUNG ÜBER DAS ZERTIFIKAT:

Das Zertifikat kann für Zwecke des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nur unter der Voraussetzung genutzt werden, dass sich die auf der 1. Seite genannten Normdokumente nicht verändert haben. Bei der Änderung oder Herausgabe neuer harmonisierter oder bestimmter Normen mit Bezug auf die zertifizierten Erzeugnisse muss die Anwendbarkeit des Zertifikats überprüft werden.

Das Zertifikat darf nur als Zertifikat für die auf den Seiten 1 und 2 spezifizierten Erzeugnisse angewendet werden. Dies gilt auch für die Anwendung in Werbe- und kommerziellen Unterlagen. Unberechtigte oder irreführende Verwendung des Zertifikats kann bestraft werden (§ 19 Gesetz Nr. 22/1997 Slg. über technische Anforderungen an Produkte und über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze, in der Fassung späterer Änderungen oder Ergänzungen).

Es ist untersagt die Angaben im Zertifikat zu ändern, zu ergänzen oder zu überschreiben.

Das Zertifikat kann nicht als Zertifikat für Erzeugnisse angewendet werden, bei denen ohne die Zustimmung der Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie eine Änderung vorgenommen wurde, die die Konformität mit den auf der 1. Seite spezifizierten technischen Anforderungen beeinflusst.

